INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: HASLEVEIEN 27
NO: E3 I

Arb.nr.: 62/74 Tegnet: 21. 11. 74 T.V.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
I - II	Stötprøve I.	I Kote: ca. 84,50	
		II » : ca. 85,25	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 1

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
I	Fyllmasser							
1	overg til silt, finsandig							
2						10,8		
3								
II	Silt, finsandig							
1						>11,0		
2						10,6		
3								
4								

Situasjonspl. kn 3130

104 H

103 H