

H A U K E L I D

Brev

Stockholmsgate 12

NO:D3IV

Pat. NO D3IV/96

Stockholmsgt. 12

5te okt. 1934.

Ingeniörene Bonde & Co.

Munkedamsveien 55b.

OSLO.

Hermed oversendes resultatene av grunnundersøkelsene paa tomt Stockholmsgaten 12.

For borhullsi's vedk. var det vanskelig aa faa gode prover, men tiltrods herfor viser leren gode og god kohesion.

Paa bunden av prøvehullet er der kvikklere.

I prøvehull 2 er der gjennemgaende bedre lere end i hull 1.

Dette tror jeg kommer av at man formodentelig har sonderboret nær prøvehull 1, og denne boringen har formodentelig nedsatt fastheten av leren i hull 1.

Med takk for det betrod hverv.

Erbødigst.

ingen tegn