NOBS - I 1240

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING /R-377
Ullevål sykehus

Hull: 38-15 Bilag: 4
Nivå: 74.84 Oppdr.: R-1230
Ving: 55/110 Dato: 13-10-60

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet
		Gr.V.St	
		Omrørt	4
		Uomrørt	3
	5		4
			6
			34
			>100
		Sandlag	18
	10		>100
xxx Ant fjell eller fast lag			
	15		
	20		