NOBS IV

405U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Ullevål sykehus (Bisletbekken)

Hull: 1 Bilag: 2
Nivå: 76.63 Oppdr.: R-377-60
Ving: 65/130 Dato: 26-8-60

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		Gr. v. st.	
	5	Omrört / Uomrört; S > 6. Fikk ikke omrört	6
			5
			5
			7
			9
			20
	10	Grus og stein	14
			14
		Stein	16
xxx Ant. fjell eller fast lag.	15		
	20		