

OSCAR LARGE *General Birchs gt. x Gjetemyr vn.*
Ingeniør.

Grundboringer for *transformator skakt* utført *april 1925*

Hul nr. 1 Belastn. 120 Kg.			Hul nr. 2 Belastn. 120 Kg.		
Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund
1		<i>Stentylling</i>	1	x	<i>Fylling</i>
2		Stentylling	2	39	<i>Stolpeler</i>
3		<i>Dybde 1,6 m</i>	3	337	---
4		<i>antagelig fjeld</i>	4	97	---
5			5		<i>Fjeld. Dybde 3,6 m.</i>
6			6		
7			7		
8		<i>Anvendt Statens Veivesens normalbor</i>	8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		<i>Bilag nr. 1</i>
13			13		<i>til kartbl. nr. 354.</i>
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		

